

ACINOX^{plus}® Consoles isolantes

Assortiment : L'assortiment est spécifié dans notre documentation technique

Proposition de texte de soumission selon CAN 241 F/19 pour les types standards

500	Armatures	
540	Accessoires d'armature, armatures de reprise, armature de poinçonnement, goujons de cisaillement et similaires	
544	Consoles pour dalles en porte-à-faux.	
544.100	Avec isolation thermique, fourniture et pose. Toutes formes et longueurs.	
544.101	01 ACINOX ^{plus} KB+240 13 up = pce	up...

Proposition texte de soumission détaillé, exemple console de flexion

500	Armatures	
540	Accessoires d'armature, armatures de reprise, armature de poinçonnement, goujons de cisaillement et similaires	
544	Consoles pour dalles en porte-à-faux.	
544.100	Avec isolation thermique, fourniture et pose. Toutes formes et longueurs.	
	23 ACINOX^{plus} type K, acier duplex.	
	Debrunner Koenig Management AG	
	St. Gall	
544.101	01 Genre de raccord console isolante ACINOX^{plus} type KB+240 03 Matériau no 1.4362 05 Epaisseur de l'élément de construction m 0.24 06 Couche d'isolation épaisseur mm 80 07 Matériau isolant laine de roche 08 Conductivité thermique lambda W/mK 0.20 09 Longueur de l'élément m 0.50 à 1.40 11 Résistance de l'élément de construction Mrd = -28.8 kNm/pce Vrd = ±58 kN/pce Rigidité k = 7.87 E+03 kNm/rad/pce Résistance au feu REI 120 12 Métré : pièce 13 up = pce 14 Divers Fournisseur : BEWETEC AG	up...

Proposition texte de soumission détaillé, exemple console à étriers vissable UX

500	Armatures	
540	Accessoires d'armature, armatures de reprise, armature de poinçonnement, goudjons de cisaillement et similaires	
544	Consoles pour dalles en porte-à-faux.	
544.100	Avec isolation thermique, fourniture et pose. Toutes formes et longueurs.	
544.101	01 Genre de raccord console isolante à étriers vissable ACINOXplus type UXB+240-c210 03 Matériau no 1.4362 05 Epaisseur de l'élément de construction m 0.24 06 Couche d'isolation épaisseur mm 80 07 Matériau isolant laine de roche 09 Longueur de l'élément m 0.90 à 1.40 11 Résistance de l'élément de construction Mrd = ±46.9 kNm/St Vrd = ±138 kN/St 12 Métré : pièce 13 up = pce 14 Divers Fournisseur : BEWETEC AG	up...